

# Notificación de Ensayos y Clasificación

<b>EMPRESA</b>	TREMCO ILLBRUCK
<b>DIRECCIÓN</b>	Pol. Ind. Can Salvatella C/ Torrent Tortuguer,42-52. Nave 8 08210 BARBERÁ DEL VALLÉS (BARCELONA)
<b>Nº INFORME ASOCIADO</b>	15_08927

**ESPUMA DE POLIURETANO**  
**REF. «FM310 Espuma de Poliuretano»**

**ENSAYO**

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL LEVANTAMIENTO DE LAS TEJAS DE ARCILLA O DE HORMIGÓN INSTALADAS. MÉTODO DE ENSAYO DEL SISTEMA DE TEJADO SEGÚN NORMA UNE-EN 14437:2007

<b>R<sub>k</sub> (resistencia característica)</b>	<b>6.997N</b>
---	---------------

<b>Fechas de ensayo</b>	<b>03.02.2015 – 02.03.2015</b>
<b>Fecha de emisión</b>	<b>18.03.2015</b>

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de TECNALIA, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

**tecnalia** Inspiring Business

Fdo: Ion Oteiza  
Responsable Técnico

# Notificación de Ensayos y Clasificación

<b>EMPRESA</b>	TREMCO ILLBRUCK
<b>DIRECCIÓN</b>	Pol. Ind. Can Salvatella C/ Torrent Tortuguer,42-52. Nave 8 08210 BARBERÁ DEL VALLÉS (BARCELONA)
<b>Nº INFORME ASOCIADO</b>	15_08927-1

**ESPUMA DE POLIURETANO**  
**REF. «FM310 Espuma de Poliuretano»**

**ENSAYO**

ENSAYO DE RESISTENCIA A UNA CORRIENTE TURBULENTA DE AIRE DE 110 KM/h y CICLOS DE ENVEJECIMIENTO

<b>SECUENCIA DE: -RESISTENCIA AL VIENTO -CICLOS HIELO -DESHIELO -RESISTENCIA AL VIENTO</b>	<b>Resultado(*)</b>
Probeta PB1	EL SISTEMA NO PRESENTA PERDIDA DE ADHERENCIA DESPUES DEL ENVEJECIMIENTO
<b>SECUENCIA DE: -RESISTENCIA AL VIENTO -CICLOS CALOR-T.AMBIENTE -RESISTENCIA AL VIENTO</b>	<b>Resultado(*)</b>
Probeta PB2	EL SISTEMA NO PRESENTA PERDIDA DE ADHERENCIA DESPUES DEL ENVEJECIMIENTO

<b>Fechas de ensayo</b>	<b>04.02.2015 – 10.03.2015</b>
<b>Fecha de emisión</b>	<b>18.03.2015</b>

os resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de TECNALIA, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

**tecnalia** Inspiring Business

Fdo: Ion Oteiza  
Responsable Técnico