

Certificado de Ensayos

Empresa

TESA – TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.
 Bº Ventas, 35 20305 – IRUN
 Gipuzkoa (SPAIN)
 Tel.: +34 943 669 100 • Fax: +34 943 633 221
www.tesa.es

Serie Certificada

2200
 Cerradura monopunto de palanca deslizante

Ensayos Realizados

Ensayos mecánicos establecidos en la norma

UNE – EN 12209:2004

<<Herrajes en la edificación. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo>>

Clasificación

2	H	8	O	O	H	2	A	A	1	O
Categoría de uso	Durabilidad y carga sobre el picaporte	Masa de puerta y fuerza de cierre	Aptitud para el uso en puertas cortafuego	Seguridad de personas	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de bienes y resistencia al taladro	Campo de aplicación de la puerta	Tipo de maniobra de la llave y bloqueo	Tipo de maniobra de la nueca	Identificación de la llave

Fecha

14 Julio 2014

Fdo: Alex Ezpeleta
Jefe de Producto Cerraduras

